

Wołomin, dnia 06.02.2014 r.

Wszyscy oferenci

Dotyczy: odpowiedzi na pytania dot. postępowania przetargowego pn. "Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa oświetlenia scenicznego, nagłośnienia i elementów estradowych"

Pytanie nr 1:

Parametry Ruchomej głowa typu spot (oświetlenie sceniczne) opisują model Futurelight PHS-280 Pro, który to jest już nieprodukowany i został wycofany ze sprzedaży. W związku z tym prosimy o dopuszczenie modelu o nieco innych parametrach tj. żarówka PHILIPS MSD Platinum 5R tarcza 5 kolorów. Pozostałe parametry niezmienione.

Odpowiedź:

Dopuszcza się proponowane rozwiązania, jeśli spełniają parametry określone przez Zamawiającego lub są do nich zbliżone.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie Żarówki (oświetlenie sceniczne) typu PHILIPS MSD Platinum 5R (zgodnej z powyższym modelem).

Odpowiedź:

Dopuszcza się proponowane rozwiązania, jeśli spełniają parametry określone przez Zamawiającego lub są do nich zbliżone.

Pytanie nr 3:

Z opisu Podestów scenicznych (elementy estradowe) wynika, że mają one posiadać nogi regulowane w zakresie od 0,4.-1,0 m. Żaden z wiodących producentów na rynku nie oferuje takich nóg. Z technicznego punktu widzenia musiały by być one wykonane z minimum 3 elementów dla pokrycia zakresu regulacji (długość jednego elementu nie może przekraczać 0,4m). Stosowane nogi do podestów scenicznych wykonuje się z 2 elementów, dla zachowania ich odpowiedniej wytrzymałości i nośności.

Czy dopuszczają Państwo nogi o zbliżonym zakresie tj. 0,6-1,0 lub czy dopuszczają Państwo zastosowanie dwóch modeli nóg o zakresie pokrywającym opisany tj. 0,4.-0,6m i 0,6-1,0m (co jednak zwiększy koszt oferty)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nogi o regulacji 0,6m – 1,0 m.

STAROSTA
Piotr Uściński