

Wołomin, dnia 14.08.2013 r.

Wszyscy oferenci

dotyczy przetargu nieograniczonego na modernizację ulic Lipowej i Wolności w Zielonce

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie:

W związku z przygotowaniem oferty na w/w przetarg zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jakie prace wchodzi w zakres poz. nr 16 przedmiaru robót: Oczyszczenie istniejących urządzeń deszczowych- 1 kpl. (czy chodzi o oczyszczenie samych studzienek, czy może całej kanalizacji)

Odpowiedź:

Ulice Lipowa i Wolności nie są wyposażone w instalację kanalizacji deszczowej. W jezdni znajdują się wpusty deszczowe z osadnikiem a woda odprowadzana jest przy pomocy przykanalika do odbiornika. Przykanaliki mają różną długość. Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić długości może wahać się ok. 10m. Następnym elementem odwodnienia ulicy są studnie chłonne które również należy oczyścić i udroźnić.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.08.2013 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.08.2013 r. o godz. 11:00.

Z up. STAROSTY
Konrad Rytel
WICESTAROSTA