

Biuro Zamówień Publicznych  
w miejscu

Dotyczy sprawy: SPW.272.52.2015.i zapytania do przetargu nieograniczonego pt.: "Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie"

**Pytanie nr.1**

Fundamenty i zagęszczanie gruntu:

czytałem SIWZ i na str. 5 natrafiłem na uwagę: *prace fundamentowe do wykonania dotyczą zakresu ujętego w projekcie zamiennym / dodatkowa klatka schodowa, w chwili obecnej wykonano "stan zerowy" fundamentów – jeżeli dobrze to rozumiem, to zakres fundamentowania obejmuje tylko nową klatkę schodową, a reszta fundamentów jest już wykonana? Czy na wykonanych fundamentach zostały wykonane izolacje poziome i pionowe?*

**Odpowiedź:**

Zakres fundamentowania obejmuje tylko nową klatkę schodową, a reszta fundamentów jest już wykonana. Na fundamentach istniejących zostały wykonane izolacje pionowe bez izolacji poziomych

Z up. Zarządu Powiatu  
Wołomińskiego  
*MS*  
Andrzej Nocoń