

Wołomin 15.07.2015r.

Biuro Zamówień Publicznych
w miejscu

Dotyczy sprawy: SPW.272.52.2015.i zapytania do przetargu nieograniczonego pt.: "Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie"

Pytanie nr.1

Jako uczestnik w/w postępowania. Proszę o doprecyzowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie odnośnie stolarki otworowej do budynku liceum ogólnokształcącego w RADZYMINIE.

1/Pakiet szybowy w stolarce okiennej ma być 2 czy 3 szybowy?

2/Proszę zaznaczyć w których oknach ma być zastosowana szyba bezpieczna.

3/Czy ma być zastosowany mechanizm otwierania z poziomu podłogi HAU-TAU przy wysokich gabarytach okien (sala gimnastyczna)? Jeśli tak to jakich okien i których skrzydeł w nich ma dotyczyć.

4/ okna maja być 5-cio czy 6-cio komorowe

Odpowiedź:

1/ Zamawiający nie określa ilości szyb. Pakiet szybowy musi spełniać warunki zawarte w projekcie i projekcie zamiennym

2/ Informacje na powyższe pytanie zawiera projekt techniczny i projekt zamienny. Okna z szybami bezpiecznymi należy zastosować na parterze budynku i salach gimnastycznych.

3/ Ma być zastosowany mechanizm otwierania z poziomu podłogi przy wysokich gabarytach okien (sala gimnastyczna). Dotyczy stolarki otwieranej opisanej w wykazie zawartym w projekcie, której otwarcie z poziomu podłogi byłoby niemożliwe.

4/ Zamawiający dopuszcza okna 5 –cio lub 6 –cio komorowe pod warunkiem że spełniają postawione w projekcie wymagania szczególnie w zakresie izolacyjności termicznej i bezpieczeństwa użytkowania.

Z up. Zarządu Powiatu
Wołomińskiego
AN
Andrzej Nocoń