



DANE TECHNICZNE:  
- kl. drogi: Z,  
- kat. ruchu: KR3  
- Vp = 50km/h  
(40km/h ograniczona znakami)

- 1 6cm - Kostka betonowa czerwona niefazowana  
1a 6cm - Kostka betonowa grafitowa  
1b 6cm - Kostka betonowa czerwona  
2 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4  
3 10cm - Ulepszone podłoże - kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa  
k kraw.bet.15/30 na lawie bet.  
o obrzeże bet. 8/30 na podsypce cem. - piasek 1:4 3cm  
s geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w poprzek min.50kN/m, z zakładem po 1,0 m z każdej strony.
- 4 4cm - warstwa scieralna SMA8  
5 7cm - w-wa wiążąca z AC 16W  
6 7cm - podbudowa zasadnicza z AC 22P  
7 20cm - podbudowa z KLSM 0/31,5
- 8 15cm - ulepszone podłoże - kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa  
9 18cm - ulepszone podłoże - kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa  
9a 15cm - ulepszone podłoże - kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa
- 10 8cm - warstwa scieralna z kostki betonowej  
2 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4  
11 24cm - podbudowa z betonu cem. B20 (C16/20)

Inwestor / Zamawiający		Jednostka projektowa		
 POWIAT WOŁOMIŃSKI ul.Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin tel. 022 776 50 93		 SUDOP POLSKA SUDOP PRAHA AS Olsanska 2643/1a 130 80 Praha - Zizkov, Czechy tel.: +48 22 414 14 91		
 SUDOP POLSKA spółka z o.o. 00-349 Warszawa, ul. Tamka 16/11 tel.: +48 22 414 14 91		 SUDOP PRAHA AS Olsanska 2643/1a 130 80 Praha - Zizkov, Czechy tel.: +48 22 414 14 91		
Stadium	Temat opracowania			
Projekt	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W, ul. Żaluskiego, gm. Kobyłka, w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego Zagańczyka Marecka i Szeroka w Kobyłce”			
Wykonawczy				
Branża	Tytuł rysunku			
Drogowa	Przekroje normalne odcinek 1			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala 1:50
Projektant	Krzysztof Szulgo	POM/0092/POOD/12		Data opracowania maj 2014
Sprawdzający	Jiří Řehoř	2338/06/U/C		Nr rys. 3.1