

Wołomin, 17.10.2019 r.

SPW.272.87.2019

### Wszyscy oferenci

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ETAP III.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

#### **Pytanie:**

Proszę o informację, jakiej firmy jest obecnie zainstalowany system sygnalizacji pożaru w Pawilonach 1 i 2? Informacja jest potrzebna w celu dobrania systemu sygnalizacji pożaru który ma być zainstalowany w budynku głównym kompatybilnego z istniejącym systemem w Pawilonach.

#### **Odpowiedź:**

Zainstalowany system SAP w Pawilonach nr 1 oraz 2 to system Polon 6000 firmy Polan-Alfa z Bydgoszczy.

Z up. Starosty Wołomińskiego  
KIERCWIŃNIK  
Biura Zamówień Publicznych  
*Ewa Litocka*