

Wołomin, 23.04.2020 r.

SPW.272.25.2020

Wszyscy oferenci


dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na obustronnym ustawieniu opornika drogowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem na odcinku długości ok. 1700 mb. w ramach zadania: Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów gm. Klembów.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie pozycji numer 6 w formularzu cenowym. Czy uzupełnienie przestrzeni pomiędzy istniejącą nawierzchnią a opornikiem / krawężnikiem należy wykonać z kruszywa łamanego czy z asfaltu ?

Odpowiedź: Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy istniejącą nawierzchnią a opornikiem/krawężnikiem należy wykonać z kruszywa łamanego.

Z up. Starosty Wołomińskiego
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych



Biuro Zamówień Publicznych
GŁÓWNY SPECJALISTA

Sylvia Berzanowska