

Wołomin, dnia 29.05.2020 r.

## Wszyscy oferenci

dot. przetargu nieograniczonego na budowę chodnika i zjazdów wzdłuż drogi powiatowej nr 4330W w miejscowości Miase gmina Tłuszcz odc. od km 0+000,00 do km 0+263,30 w ramach zadania: Budowa chodnika w Miase

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

### Pytanie

Projekt stałej organizacji ruchu w części graficznej obejmuje budowę 110 mb bariery stalowej skrajnej. Opis techniczny i przedmiar zaś wykazuje 80mb bariery. Czy w ramach przedmiotowego zadania oferent będzie musiał wykonać 110 mb bariery stalowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje , iż barierę stalową ochronną należy wykonać o łącznej długości 100mb. Projekt stałej organizacji ruchu w części graficznej obejmuje budowę : 2 x bariera stalowa skrajna od długości 30m, oraz 2 x bariery dla odcieków początkowych (12m) i końcowych (8m) tj.  $2 \times 30 + 2 \times 12 + 2 \times 8 = 100 \text{mb}$ .

Z up. Starosty Wołomińskiego  
KIEROWNIK  
Biura Zamówień Publicznych

