

Wołomin, 22.07.2020 r.

SPW.272.51.2020

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę mostu w msc. Wójt, gm. Jadów w ramach zadania: Przebudowa mostu w Wójtach.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

1. Zwracamy się o określenie parametrów grodziec do wykonania palisady z grodziec stalowych dla zabezpieczenia fundamentów nowych przyczółków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać palisadę z nowych grodziec stalowych o długości min. 5,0 m i układzie w planie zgodnie z dokumentacją projektową. Jest to element technologiczny służący w pierwszym etapie do zabezpieczenia wykopu, a docelowo do zabezpieczenia fundamentu przed rozmyciem, dobór parametrów grodziec należy do Wykonawcy robót.

Z up. Starosty Wołomińskiego
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Ewa Łuczyk

Biuro Zamówień Publicznych
GŁÓWNY SPECJALISTA

Sylwia Perzanowska