

Słup aluminiowy h=4m z wysięgnikiem pojedynczym lub podwójnym, kąt odchylenia 10 stopni na drodze pożarowej

Kabel do unieczynnienia.

Oprawy zewnętrzne przeznaczone do likwidacji. Kabel unieczynnąć.

Kabel wprowadzić do śmietnika systemowego. Zakończyć pod sufitem po środku śmietnika. Zostawić zapas l=2m. Kablem zasilic oprawę OO1

Słup aluminiowy h=7m z wysięgnikiem pojedynczym lub podwójnym, kąt odchylenia 10 stopni na drodze pożarowej

YKY 5x4mm2 z R1 do przepompowni (pompa podlewania + system nawadniania)




YKY 3x2,5mm2 Odejscie z obwodu oświetlenia zewnętrznego. Mufa kablowa rozgałęźna.

YKY 3x2,5mm2 Odejscie z obwodu oświetlenia zewnętrznego. Mufa kablowa rozgałęźna.

YKY 3x2,5mm2 Odejscie z obwodu oświetlenia zewnętrznego. Mufa kablowa rozgałęźna.

1. YKY 3x6mm2 do oświetlenia z R1
2. YKY 5x4mm2 do przepompowni

Kabel YKY 3x6mm2 do oświetlenia zewnętrznego z RG. Wraz z kablem prowadzić bednarke FeZn 30x4 na całej długości. Bednarke podlaczyć do zacisku uziemiającego słupów oświetleniowych linką LgY 16

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej		 POWIAT WOŁOMIŃSKI	
 KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL <small>OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELCA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.</small>			
PROJEKT: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 05–230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18 DZ. NR 160/2, 168/3, 168/4, OBRĘB 35			
INWESTOR: POWIAT WOŁOMIŃSKI 05–200 WOŁOMIN, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3			
TYTUŁ RYSUNKU: ZEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
PROJEKTANT: inż. Jerzy Jagas	UPRAWNIENIA: 134/75, 432/87WŁ, 242/89WŁ	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jacek Frydrysiak	UPRAWNIENIA: 617/94/WŁ	PODPIS:	
ASYSTENT: mgr inż. Robert Nawrot	UPRAWNIENIA: TEL: 616 198 725	PODPIS:	
BRANŻA: ELEKTRYKA	FAZA: PT	SKALA: 1:500	DATA: 11.2020
ROZMIAR ARKUSZA: 297x375		NR RYSUNKU: E-12	STRONA: