



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA
0.1	HALL WĘSŁOWY
0.2	PRZEBIEGANIA PRANIE ODDZIEY WŁASNEJ
0.3	WC NP
0.4	ŁAZIENKA UCZESTNIKÓW
0.5	POM. PORZĄDKOWE
0.6	WC MĘSKIE
0.7	KUCHNIA
0.8	JADALNIA
0.9	SALA OGÓLNA
0.10	SALA REKREACYJNA
0.11	KŁATKA SCHODOWA
0.12	KORYTARZ 3
0.13	POM. MAGAZYNOWE / WENTYLATORNA
0.14	WC NP
0.15	SALA PLASTYCZNA
0.16	POMIESZCZENIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ
0.17	KORYTARZ 4
P.H.	PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

Uwagi:
Wszystkie przebiegi kabli przez przegrody parterowe należy uszczelniać masą uszczelniającą o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany przez którą nastąpiło przejście.

- WYKONANIE INSTALACJI:**
1. INSTALACJE OBRONICZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
 2. OCHRONA OD PORAZEN PRZY DOTYKU PODZIEMNO-SAMOCZYNNE WYKONANIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIK MIKROPRĄDOWYCH.
 3. INSTALACJE WYKONANIE W KORYTAKACH KABLOWYCH IAD SURTAM PODZIEMNYM ORAZ W BRZOZACH POD TYNKĄ; ODPRZĘT P/TI WSZYSTKIE PRZEWODY UKŁADANIE W RUNDY OŚRODKOWYCH.
 4. INSTALACJE OZNACZ WYKONANIE WYKONANIE PRZEWODZIM NZH-I 3x2,5mm².
 5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OZNACZ WYKONANIE: ON WYKONANIE OZNACZ W POMIESZCZENIACH h=0,3m.
 7. OZNACZENIE RIG/1 OZNACZENIE OBRÓD NR1 ROZDZIELNICY RC.
 8. OZNACZENIA MUSIĄ BYĆ WYPŁASZANE W SPECJALNE PRZEŚLONY TORÓW PRĄDOWYCH.
 9. UKŁADANIE WIEŻYCH URZĄDZEŃ FORMOWAĆ Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ.
 10. WYSOKOŚĆ MONTAŻU PRZEZ TY 2,2m.

- POŁĄCZENIA WYKONANIE:**
1. DO INSTALACJI WYKONANIE ŁĄCZYĆ LINKĄ MEDYANĄ 6MMIŚRÓDZĄC OBRÓDNY METALICZNY KONSTRUKCJE WYKONANIE METALICZNY OBRÓDNY KANAŁEM WENTYLACYJNYM OBRÓDNY KABELNIE IP.
 2. MEDYANIE INSTALACJI Z MATERIAŁÓW DIELEKTRYCZNYCH (PLASTOWE ŻŁĄCZKI APARATURA POMAROWA ITP.) W PRZEWODZIM INSTALACJA COI WODY I WENTYLACJA NALEŻY ZWISZANIE LINKĄ MEDYANĄ 6MMIŚRÓDZĄC POŁĄCZENIA NALEŻY WYKONANIE W TAKI SPOSÓB ABY ZAPEWNIĆ ODPORNOŚĆ GALWANICZNY OBRÓDNY OBRÓDNY POŁĄCZENIAMI WYKONANIE.
 3. BEZMAREK W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONANIE NA SZCZELNE NA WYSOKOŚĆ 200MM NAD PODŁOGĄ I FORMALNICZ W 200MM-ZŁOŻE PASTY W PODZIEMNYCH POMIESZCZENIACH BEZMAREK WYKONANIE POD PODŁOGĄ PRZEZ CZYM PUNKTY PRZELĄCZANIA WYKONANIE FORMALNICZ I FORMALNICZ W 200MM-ZŁOŻE PASTY.
 4. POŁĄCZENIA WYKONANIE PRZEWODZIM OD BEZMAREK DO CENTRALI WENTYLACYJNYCH I ROZDZIELNI SKRZYNIKOWYCH WYKONANIE LINKĄ MEDYANĄ 16MMIŚRÓDZĄC LINKĄ PRZEWODZIM POD TYNKĄ W RUNDZIE INSTALACJE UNIEPŁANIANIE.

- LEGENDA:**
- 1. OZNACZENIE INSTALACJI 230V 2P+Z
 - 2. OZNACZENIE INSTALACJI 230V 2P+Z WYKONANIE SZCZELNE
 - 3. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
 - 4. WYŁĄCZNIK PRZECIPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - 5. WYŁĄCZNIK PRZECIPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

KOMBIO RAFAŁ MARONIAK TEL. 514 908 150, BIURO_KOMBIODR@Poczta.onet.pl
 Projekt budowlany (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania rysunków technicznych) - rysunek wykonawczy.
 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej.
 Skala: 1:100
 Data: 11.2023
 Tytuł: INST. ELEKTR. 1

Imię i nazwisko:	134/75, 432/27/WL, 142/81/WL
Adres:	61-704/90
Podpis:	61-704/90
Telefon:	TEL: 515 199 725