

ZAŁĄCZNIK NR2 - BILANS POWIETRZA

Nr pom.	Nazwa strefy	Powierzchnia [m2]	Kubatura [m3]	Ilość wymian [1/h]	Nawiew [m3/h]	Wywiew [m3/h]	System
PARTER							
0.1	HALL WEJŚCIOWY	20,28	60,8		150	70	CNW1
0.2	PRZEBIERALNIA/PRANIE ODZIEŻY WŁASNEJ	10,92	32,8			50	CNW1
0.3	WC NP	5,77	17,3			50	W
0.4	ŁAZIENKA UCZESTNIKÓW	8,53	25,6	2,0		50	W
0.5	POM. PORZĄDKOWE	2,48	7,4			30	CNW1
0.6	WC MĘSKIE	5,09	15,3			50	W
0.7	KUCHNIA	13,42	40,3	1,2	180	180	CNW1
0.8	JADALNIA	19,46	58,4	3,1	240	240	CNW1
0.9	SALA OGÓLNA	34,79	104,4	2,3	420	420	CNW1
0.10	SALA REKREACYJNA	41,28	123,8	3,4	500	500	CNW1
0.11	KLATKA SCHODOWA	19,18	57,5	8,7			CNW1
0.12	KORYTARZ 3	14,79	44,4	0,0	20	110	CNW1
0.13	POM. MAGAZYNOWE/WENTYLATORNIA	16,26	48,8	0,4	120	120	CNW1
0.14	WC NP	5,06	15,2	7,9		50	W
0.15	SALA PLASTYCZNA	38,25	114,8	0,4	490	490	CNW1
0.16	POMIESZCZENIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ	6,96	20,9	23,5	120		CNW1
0.17	KORYTARZ 4	25,06	100,2				g
PH	PODNOŚNIK HYDRAULICZNY	2,87	8,6				g
PIĘTRO 1							
1.1	KLATKA SCHODOWA	6,29	18,9				
1.2	WEZEŁ CIEPLNY	4,87	14,6	0,0			
1.3	POKÓJ INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCH.	6,69	20,1	3,0	60	60	CNW1
1.4	MAGAZYN ODZIEŻY WIERZCHNIEJ	5,27	15,8	5,1		80	CNW1
1.5	POM. GOSPODARCZE	2,74	8,2			30	CNW1
1.6	POKÓJ SOCJALNY	27,50	82,5	4,0	330	330	CNW1
1.7	POKÓJ KIEROWNIKA	9,51	28,5	2,1	60	60	CNW1
1.8	ARCHIWUM	4,17	12,5	2,4	30		CNW1
1.9	WC	5,47	16,4			50	W
1.10	KORYTARZ	12,96	38,9		80		CNW1