

Wołomin, 13 kwietnia 2021 r.

**Zamawiający:**

Powiat Wołomiński  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 Wołomin

**INFORMACJA**

**Dotyczy:** Rozbudowa i przebudowa dróg: Nr4357W na odc. od ronda Armii Krajowej–Wołomińska–Załuskiego do skrzyż. z Piłsudskiego oraz Nr4361W(Sasina) na odc. od skrzyż. z Armii Krajowej do skrzyż. z Kobyłkowską

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej w formacie .ath, .kstx lub .pdf ze względu na obszerną ilość pozycji przedmiarowych do uzupełnienia wymaganych przy złożeniu oferty, co jednocześnie usprawni przygotowanie oferty ze względu na krótki okres ofertowania oraz przypadające święta.

**Odpowiedź: Zamawiający załącza przedmiary w formie edytowalnej.**

2. Proszę o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępnił projektu stałej organizacji ruchu.**

3. Dot. poz. 71 d. 4.2 w przedmiarze „14. przedmiar branży drogowej NKW”. Obmiar dla tej pozycji wynosi 1090 m<sup>2</sup>. Zdaniem Wykonawcy obmiar dla tej pozycji jest przeszacowany. Czy nie nastąpił błąd? Jeżeli tak, prosimy o poprawienie przedmiaru.

**Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar robót 14. przedmiar branży drogowej NKW.**

4. Proszę o wskazanie prawidłowej grubości warstwy mrozochronnej dla jezdni. Projekt wykonawczy mówi o grubości 10cm, natomiast poz.72 przedmiaru branży drogowej KW oraz poz. 30 branży drogowej NKW zawiera zapis o grubości 15 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość warstwy 15 cm zgodnie z przedmiarami.**

5. W związku z okresem świątecznym i utrudnionym kontaktem z Podwykonawcami, a także skomplikowaną dokumentacją projektową, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o tydzień, tj. na 20.04.2021r.

**Odpowiedź: Termin został zmieniony do dnia 16.04.2021r.**

6. Prosimy o zamieszczenie aktualnego projektu SOR dla przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający umieścił aktualny projekt SOR.**

7. Proszę o udostępnienie formularza ofertowego oraz załączników w wersji edytowalnej.  
**Odpowiedź: Zamawiający udostępnił załączniki do swz w wersji edytowalnej.**

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu