

SPW.273.253.2015

Wołomin, dnia 12.11.2015 r

Wszyscy oferenci

Dotyczy: zapytania ofertowego na wymianę drzwi na parterze w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi do zapytania na wymianę drzwi na parterze w domu pomocy społecznej.

Zwracam się z prośbą o przesłanie specyfikacji, rysunków lub zdjęć przedmiotowych drzwi do wymiany. Z jakiego materiału mają być wykonane nowe drzwi: sosnowe?

Odpowiedź

W załączonym do zapytania ofertowego obmiarze prac w pozycji 6 jest napisane: "Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone malowane w kolorze TIC - wymiar drzwi 90/200."

Oznacza to że Zamawiający zamawia drzwi w całości wykonane z drewna sosnowego nie płycinowe, nie z PCV, nie wiórowe prasowane. Zarówno drzwi jak i ościeżnice mają być polakierowane fabrycznie nie na budowie w kolorze tikowym.

Przykładowe drzwi



Z. up. Zarządu Powiatu
Wolomińskiego
Andrzej Nocoń