

2. Istotne postanowienia umowy

(pieczęć oferenta)	FORMULARZ OFERTOWY	
	strona	1

Oferent:

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....
.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....
.....

3. Numer telefonu

4. Numer faksu:

5. Adres e-mail:

6. Numer konta bankowego:

OFERTA

1. Oferujemy sprzedaż nowego dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy o pojemności 5000 L.

2. Zgodnie z wymogami zapytania urządzenie posiada następujące parametry :

- Układ dystrybucyjny zasilanie 230 V – tak/nie
- 3. Linia ssąca co najmniej 1” z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym – tak/nie
- Zamykana skrzynia dystrybucyjna- blokada co najmniej w trzech miejscach– tak/nie
- Bezprzewodowy czujnik poziomu paliwa połączony z systemem monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej – czujnik przecieku – tak/nie
- Wąż wylewowy co najmniej 6 m z pistoletem automatycznym odbijającym przy zapełnionym zbiorniku w pojeździe– tak/nie
- Duża pokrywa górna zbiornika umożliwiająca dostęp bezpośredni do włazu zbiornika wewnętrznego– tak/nie
- Co najmniej 16” włącz rewizyjny w płaszczu wewnętrznym zbiornika umożliwiający dokładne okresowe czyszczenie zbiornika, dostęp bezpośredni– tak/nie

- Odpowietrznik zamontowany na zbiorniku wewnętrznym– tak/nie
- Sonda przepelnieniowa– tak/nie
- Wlew zamontowany na zbiorniku wewnętrznym– tak/nie
- Zabezpieczenie przed nieupoważnionym otwarciem pokrywy górnej zamontowane w skrzyni dystrybutora– tak/nie
- Zbiornik wyposażony w licznik cyfrowy –tak/nie,
- Filtry metalowe o przepustowości co najmniej 60 L/min, przy wydajności pompy min. 56L/min,
- Zawór zwrotny na przewodzie zasysającym– tak/nie

4. Wymagania dodatkowe :

- 1) Poświadczenie wytworzenia z nr decyzji uprawniające do wytworzenia zbiornika wydane przez UDT oraz protokoły badań próby ciśnieniowej wydane przez UDT – tak/nie
- 2) Opinia p.poż– tak/nie
- 3) Certyfikat CE – tak/nie
- 4) Instrukcję BHP– tak/nie
- 5) Dokumentacja techniczno-ruchową– tak/nie
- 6) Poświadczenie wytworzenia zgodności z normą EN 13341:2005+A1:2011– tak/nie
- 7) Okres gwarancji wynosi :
 - na zbiornik wewnętrzny i zewnętrzny (nie krócej niż 5 lat).....
 - na wyposażenie zbiornika (nie krócej niż 2 lata).....

Cena bruttozł

Słownie: zł

Cena nettozł

Słownie: zł

W tym VAT: zł

Słownie: zł

Upoważniony przedstawiciel
przedsiębiorstwa

.....
podpis i pieczęć

Data.....

*prawidłową odpowiedź podkreślić

Wydział Inżynierii i Orogownictwa
KONTROLER TECHNICZNY

Jolanta Nowak

