

Wołomin, dnia 03. 06. 2003 rok.

KWEW/0913/22/03

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 03. 06. 2003 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej 22, przez podinspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001, zgodnie z artykułem 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zm.).

Temat kontroli : Bezpieczeństwo i ochrona pracy.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - Pani Dyrektor mgr Barbary Ciepielewskiej.

I. STAN OGÓLNY POMIESZCZEŃ :

Placówka zlokalizowana jest w budynku o ogólnej powierzchni 3500 m². Obiekt nowowynbudowany, w którym od dnia 01. 09. 2002 roku odbywają się zajęcia lekcyjne. Posiada 3 kondygnacje w tym :

- 9 izb lekcyjnych,
- 3 gabinety specjalistyczne,
- 4 pomieszczenia biurowe,
- zaplecze dydaktyczne.

Skontrolowano następujące pomieszczenia szkoły :

- sale lekcyjne,
- pokój nauczycielski,
- salę gimnastyczną,
- gabinet reedukacji,
- sanitariaty,
- korytarze,
- pomieszczenia administracyjno - biurowe.

Kontrolowane pomieszczenia odpowiadają warunkom bhp. Stan posadzek, poręczy, schodów - dobry. Okna posiadają specjalne zabezpieczenia przed dziećmi. Sanitariaty wyposażone w podstawowe środki czystości w postaci suszarek do rąk, płynnego mydła, papieru toaletowego. Apteczki pierwszej pomocy wyposażone prawidłowo, znajdują się w pokoju nauczycielskim, kuchni, gabinecie medycznym, sali gimnastycznej. Ponadto dzieci są pod stałym nadzorem personelu medycznego. Ogólny ład i porządek.

15 B

II. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW :

Do kontroli przedstawiono dane dotyczące aktualności szkoleń następujących pracowników

- Joanny Wytrykowskiej - zatrudnionej od dnia 01. 10. 1998 r. jako nauczyciel, pedagog
szkolenie wstępne - przeprowadzone w dn. 15.10. 1998 roku,
szkolenie okresowe - przeprowadzone w dn. 14. 03.02 r. przez insp. bhp K.Szafrąską,
- Barbary Dąbrowskiej - zatrudnionej od dnia 11. 01. 1998 r. jako sekretarz szkoły,
szkolenie wstępne - przeprowadzone w dn. 10. 10. 1997 r.
szkolenie okresowe - przeprowadzone w dn.14. 03. 02 r. przez insp. bhp K.Szafrąską,
- Joanny Hryciuk - zatrudnionej od dnia 25. 08. 1992 r. jako woźna szkolna
szkolenie wstępne - przeprowadzone w dn. 04. 02. 1993 r,
szkolenie okresowe - przeprowadzone w dn. 14. 03. 02 r. przez insp.bhp K.Szafrąską.

III. BADANIA LEKARSKIE :

Do kontroli przedstawiono umowę Nr 1/2002, z dnia 02. 01. 02 r. zawartą pomiędzy gabinetem Lekarskim z siedzibą w Wołominie, mieszczącym się przy ul. Łukasiewicza 11A reprezentowanym przez właściciela Grażynę Machurę Wiewiórkę, a Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - Barbarą Ciepielewską na wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz na wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Pani dr.Grażyna Machura Wiewiórko posiada uprawnienia do wykonywania praktyk w zakresie Medycyny Rodzinnej oraz zaświadczenie uprawniające do indywidualnych specjalistycznych praktyk rodzinnych .(Nr 68-99-02813 L).

Skontrolowano aktualność badań u następujących pracowników :

- Zuzanny Aronowskiej - zatrudnionej od dnia 01. 01. 2000 r. jako główna księgowa
data ostatniego badania - 18. 02. 02. - data następnego badania - 18. 02. 2006 r
- Wandy Michalak - zatrudnionej od dnia 01. 10. 1999 r. jako psycholog
data ostatniego badania - 26. 09. 02. - data następnego badania - 26. 02. 2006 r.
- Hanny Chuderlińskiej - zatrudnionej od dnia 01.09. 1996 r. jako sprzątaczkę
data ostatniego badania - 18. 02.02. - data następnego badania - 18. 02. 2006 r.

IV. WYPADKI PRZY PRACY :

W zeszycie ewidencji wypadków prowadzonym od 1991 roku nie odnotowano żadnych wypadków przy pracy. Zeszyt znajduje się w sekretariacie szkoły.

15 Br

V. STAN ZABEZPIECZENIA PPOŻ :

Placówka nie ma opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Istnieje wewnętrznie opracowany plan ewakuacji obiektu. W dniu 4 marca o godzinie 10,15 odbyła się próbna ewakuacja Szkoły. Fakt ten został odnotowany w poszczególnych dziennikach lekcyjnych. Obiekt wyposażony w normatywną ilość sprzętu gaśniczego. Oznakowanie dróg pożarowych - czytelne, zgodne z obowiązującymi przepisami. Klucze do szafek hydrantowych znajdują się w dyżurce. Zapasowy komplet - w sekretariacie szkoły.

WNIOSKI KOŃCOWE:

1. Placówka nie ma opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, co jest niezgodne z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie ppoż. (Dz. U. Nr 81 poz. 351 ze zmianami).

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń, (z zastrzeżeniami) co do

Na tym protokół zakończono i podpisano :

W Włodominie, dnia 11.03.2018
05-240 WŁODOMIN
REGON 010187173

DYREKTOR

mgr Barbara Ciepielewska

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzba
Jerzy Wierzba